

АКТ  
ПРОВЕРКИ ОУ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОУ МКУ ДО "ДЮЦ "Олимп"  
Дата проверки 30.03.2018

I. Состояние ОУ и территории	Выводы
Состояние подъездных путей	расшишены
Расчистка пожарных гидрантов	ПГ на территории нет
Состояние запасных выходов (крыльца, свободные пути эвакуации, легкооткрываемые запоры)	удовлетворительное
Состояние кровли	
Электрощитовая	удовлетворительное
Состояние огнетушителей и пожарных рукавов	по июль 2018 по июль 2019
Состояние работоспособности автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения.	работоспособна
Наличие противопожарных дверей помещений производственного и складского назначения	1 дверь
Пропускной режим	осуществляется
Состояние видеонаблюдения (непрерывное видеонаблюдение на всей территории ОУ, архивирование и хранение данных в течение 30 дней)	1 внутренняя, 10 наружных хранение данных в течение 30 дней
Уголок безопасности, телефоны, схемы оповещения	в наличии
Наличие знаков пожарной безопасности	в наличии
<b>II. Наличие документов</b>	
<b>2.1. Приказы:</b>	
приказ «О назначении лиц, ответственных за противопожарную безопасность»	№ 112 от 1.09.2017
приказ «Об установлении противопожарного режима в образовательном учреждении»	№ 112/3 от 1.09.2017

приказ «О мероприятиях по предотвращению пожаров и установлении ответственности за соблюдение правил пожарной безопасности»	
приказ «Об изучении работниками мер пожарной безопасности»	Изложение о порядке проверки противопожарного инструктажа и аудита мерами 17б работников
<b>2.2. Договора на техобслуживание:</b>	
Договор о взаимодействии при чрезвычайных ситуациях	с Дворцом ш. Кружков от 28.03.18
Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию системы аварийного эвакуационного освещения	№ 06/18-ТО от 12.07.18
Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения	№ 06/18-ТО от 12.07.18
Договор на оказание услуг по круглосуточной, автоматической передаче по каналам GSM сигналов системы пожарной сигнализации	№ 1405-2018/ТСМ от 11.12.17.
<b>2.3. Акты проверки, протоколы:</b>	
Акты проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ)	от 27.03.18
Акты проверки работоспособности системы эвакуационного освещения	от 27.03.2018
Акт проведения работ по очистке вентиляционных камер от пожароопасных отложений	не предусмотрено
Акт проверки противопожарных дверей	
Акты по проверке внутреннего пожарного водопровода	от 18.01.18
Акты отработки планов эвакуации. Журнал учёта проведения тренировок по эвакуации на случай пожара	от 19.02.18
Протоколы эксплуатационных испытаний (измерений) сопротивления изоляции	№ 569 от 24.11.17.
Протоколы испытания эвакуационных пожарных лестниц	от 26.11.2014 № 175/630
Протоколы испытания ограждения по периметру крыши	ограждение не предусмотрено
Протокол определения состояния	от 17.10.17.

огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	
Протокол определения состояния огнезащитной обработки металлоконструкций (косоуры лестниц)	Лестничные марши 2-го этажа: без косоуров, с косоурами. Не проводилась обработка косоуров огнезащитным составом.
<b>2.4. Журналы и т.п.</b>	
Журнал учёта срабатывания АПС	в наличии
Журнал проведения противопожарного инструктажа	в наличии, ведется
Журнал осмотров территории и здания	в наличии, ведется
Документы по техническому обслуживанию огнетушителей (эксплуатационные паспорта, журнал проведения испытания и перезарядки огнетушителей)	паспорта в наличии
Обучение сотрудников по ПБ (положения, программы, перечень вопросов, протоколы проверки знаний по взрывопожарной безопасности, журнал учёта проведения занятий по ПБ)	Протокол проверки знаний в наличии журнал в наличии
Обучение по программе ПТМ (наличие удостоверений)	11 чел.
Инструкции о мерах противопожарной безопасности, в т.ч. для каждого пожароопасного помещения производственного и складского назначения	в наличии
Декларация пожарной безопасности. Приказ о внесении изменений в Декларацию пожарной безопасности	№ 32431373-70-00551 от 3.05.11. внести изменения в пожарную декларацию.
Паспорт безопасности	2013г.

Члены комиссии

М.В. Иванова  
А.Е. Антошкова  
А.Ю. Данилова

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

С актом ознакомлен  
 (руководитель ОУ)

Александр М. Александров

\_\_\_\_\_